

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

**Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 7**

от «21» февраля 2014 года

г. Кудымкар

Мною, Казанцевой Александрой Витальевной, ведущим специалистом-экспертом Коми-Пермяцкого территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам проверки, проведенной на основании Распоряжения № 1901 от 17.12.2013 г заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Л.Н.Акимовой, в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мелюхинская основная общеобразовательная школа» (далее МБОУ «Мелюхинская основная общеобразовательная школа»), ОГРН 1025903382911, ИНН 8102002273, были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

1. Кабинеты физики и химии не оборудованы специальными демонстрационными столами, лаборантская и кабинет химии не оборудованы вытяжными шкафами, **что является нарушением п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).**
2. Моечные ванны, являющиеся источником повышенного выделения влаги, тепла не оборудованы локальной вытяжной системой вентиляции, **что является нарушением п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).**
3. Нарушаются правила мытья посуды, а именно: отсутствует металлическая сетка с ручками и гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды горячей проточной водой не ниже 65*С в третьей ванне, **что является нарушением пп. 5.10, 5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08.**
4. Отсутствуют отдельные моечные ванны для мытья кухонной посуды, **что является нарушением п. 5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.**
5. Ссылка на рецептуры использованных блюд в примерном меню не соответствует номеру рецептур (наименованию блюда) в сборнике рецептур, **что является нарушением п. 6.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.**
6. Производство готовых блюд осуществляется по технологическим картам. Технологические карты оформлены не в соответствии с требованиями приложения 5 СанПиН 2.4.5.2409-08: в технологических картах отсутствует информация о химическом составе, витаминах и микроэлементах на 1 порцию, **что является нарушением п. 6.11 СанПиН 2.4.5.2409-08.**
7. «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» заполняется не качественно, не отмечается конечный срок реализации и фактический срок использования пищевых продуктов, в период с 09.01.2014 г. по 18.01.2014 г. отсутствует запись результатов органолептической оценки поступающих пищевых

продуктов, т.е. в данный период бракераж поступающих пищевых продуктов не проводился, что является нарушением п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

8. Учащиеся начальных классов не проходят ежегодные плановые обследование на энтеробиоз, что является нарушением п. 2.3 СП 3.2.1317-03 «Профилактика энтеробиоза».

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Мелюхинская основная общеобразовательная школа» юридический адрес: 619191 Пермский край, Юсьвинский район, с. Мелюхино, ул. Школьная, д. 1, ОГРН 1025903382911, ИНН 8102002273,

1. Обеспечить оборудование кабинетов физики и химии специальными демонстрационными столами, оборудование лаборантской и кабинета химии вытяжными шкафами в соответствии с требованиями п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10). Срок до 01.09.2014 г.
2. Оборудовать мочные ванны, являющиеся источником повышенного выделения влаги, тепла локальной вытяжной системой вентиляции в соответствии с требованиями п. 3.6 СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок до 01.09.2014 г.
3. Обеспечить соблюдение правил мытья столовой посуды (обеспечить ополаскивание посуды горячей проточной водой не ниже 65*С в третьей ванне с использованием металлической сетки с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой в соответствии с требованиями пп. 5.10, 5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок до 01.09.2014 г.
4. Обеспечить мытье кухонной посуды отдельно от столовой посуды в соответствии с требованиями п. 5.4 СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок до 01.09.2014 г.
5. Откорректировать примерное меню на соответствие номера рецептов (наименованию блюда) в сборнике рецептов. Срок до 01.09.2014 г.
6. Оформить технологические карты в соответствии с требованиями приложения 5 СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок до 01.09.2014 г.
7. Обеспечить качественное заполнение «Журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» с отметкой конечного срока реализации и фактического срока использования пищевых продуктов, результатов органолептической оценки поступающих пищевых продуктов, в соответствии с требованиями п. 14.5 СанПиН 2.4.5.2409-08. Срок с 21.02.2014 г.
8. Обеспечить ежегодные плановые обследования учащихся начальных классов на энтеробиоз в соответствии с требованиями п. 2.3 СП 3.2.1317-03 «Профилактика энтеробиоза». Срок до 01.09.2014 г.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МБОУ «Мелюхинская основная общеобразовательная школа» и его руководителя.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо

использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу: Коми-Пермяцкий территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 619000, г Кудымкар, ул. Яковкина, д.8, Пермского края, факс: (34-260)4-54-75. Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Ведущий специалист-эксперт _____



А.В.Казанцева

Копия предписания получена (направлена) 21.02.2014 г.

Директор МБОУ «Мелюхинская ООШ» _____



Г.В.Тарасова