

МБОУ «Мелюхинская основная общеобразовательная школа»

Информация

Об исполнении предписаний Роспотребнадзора от 21.02.2014г.

1. В кабинете химии и физики установлен специальный демонстрационный стол, вытяжной шкаф в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10.
2. В столовой моечные ванны оборудованы локальной вытяжной системой вентиляции в соответствии с требованиями п.3.6. СанПин 2.4.5.2409-08.
3. Обеспечено соблюдение правил мытья столовой посуды. В третьей ванне установлена металлическая сетка с ручками и гибкого шланга с душевой насадкой для ополаскивания посуды горячей проточной водой не ниже 65*С в соответствии с требованиями пп. 5.10.5.11 СанПин 2.4.5.2409-08.
4. Обеспечено мытье кухонной посуды отдельно от столовой посуды, соблюдая очередность.
5. Примерное меню откорректировано на соответствие номера рецептур (наименование блюда) в сборнике рецептур
6. Технологические карты оформлены в соответствии с требованиями приложения 5 СанПин 2.4.5.2409-08.
7. Обеспечено качественное заполнение «Журнала бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья» с отметкой конечного срока реализации и фактического срока использования пищевых продуктов, результатов органолептической оценки поступающих пищевых продуктов в соответствии с требованиями п. 145 СанПин. 2.4.5.2409-08. Исполнение данного предписания начали с 04.03. 2014г. вместо 21.02. 2014г из-за болезни повара.
8. Обеспечены ежегодные плановые обследования учащихся начальных классов на энтеробиоз в соответствии с требованиями п. 2.3 СП 3.2.1317-03 «Профилактика энтеробиоза» Все учащиеся начальных классов данное обследование прошли в мае 2014г.

27.08.2014г.

Директор школы:



Г.В.Тарасова Г.В.Тарасова

«Копия-Пермский территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора
по Пермскому краю»
Вход. № 1187 27.08.14